

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	08/11/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΕΠΙΣΚΟΠΗ - Εξωτερική βρύση ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	081117-016
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 08/11/17 έως 11/11/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την ΥΑ Γ1 (δ)/ΠΠ οικ. 67322	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 13/11/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής